

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM-JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾക്ക് (DPR) അംഗീകാരം നൽകി നൽകി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഊർജ്ജ (സി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(കെ) നം.6/2025/POWER തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 19-05-2025

- പരാമർശം:-
- 03.01.2024-ന് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന റീ-വാംപ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ടർ സ്കീം (RDSS) ന്റെ സ്പെഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് (MCM II)-ന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്.
 - 04.01.2024-ലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ CAPS/AE2/RDSS/PVTG-HHs/2023-24/1073 നമ്പർ കത്ത്.
 - 23.01.2024-ന് ചേർന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിഫോംസ് കമ്മിറ്റി (DRC) യോഗ നടപടിക്കുറിപ്പ്.
 - 04.10.2024-ലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ CAPS/15422/RDSS/79820/334 നമ്പർ കത്ത്.
 - 04.11.2024-ന് ചേർന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിഫോംസ് കമ്മിറ്റി (DRC) യോഗ നടപടിക്കുറിപ്പ്.

ഉത്തരവ്

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച 22 പട്ടിക വർഗ്ഗ മേഖലകളിലെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച 57.56 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിശദ പദ്ധതിരേഖ (DPR) യ്ക്ക് 03.01.2024 ന് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന റീ-വാംപ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ടർ സ്കീം (RDSS) ന്റെ സ്പെഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് (MCM II) പരാമർശം (1) പ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഡി.പി.ആർ.-ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള RDSS-ന്റെ Distribution Reforms Committee (DRC) യുടേയും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടേയും അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കാൻ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള ചെലവിന്റെ 60% കേന്ദ്ര സഹായം ആയി ലഭിക്കുന്നതും ബാക്കി

40% കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. വഹിക്കുന്നതുമാണ്.

2) ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള, RDSS ന്റെ Distribution Reforms Committee (DRC) യുടെ 23.01.2024 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ പരാമർശം (2) പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ അംഗീകരിച്ച് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ പരാമർശം (3) പ്രകാരം തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ RDSS ന്റെ Distribution Reforms Committee യുടെ 04.11.2024 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന് മുമ്പാകെ പരാമർശം (4) പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച PVTG വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടേയും, 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടേയും രണ്ട് വിശദ പദ്ധതി രേഖകളും DRC അംഗീകരിച്ച് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനു മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുവാൻ പരാമർശം (5) പ്രകാരം തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.

3) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 57.56 ലക്ഷം രൂപയുടേയും 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടേയും, 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടേയും വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾക്ക് (DPR) അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ടി പദ്ധതി രേഖകൾ (DPR) ഈ ഉത്തരവിനോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

പുനീത് കുമാർ ഐ എ എസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

- 1) സെക്രട്ടറി, കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
- 2) ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കെ. എസ്. ഇ. ബി. ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം.
- 3) പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ആഡിറ്റ്) കേരള, തിരുവനന്തപുരം.
- 4) പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം.
- 5) പൊതുഭരണ (എസ്.സി) വകുപ്പ് (ഇനം നം.2942 തീയതി 15.05.2025)
- 6) ധനകാര്യ (PU A) വകുപ്പ് (09.10.2024 ലെ 2929274/PUA2/13/2022-Fin-Part(1) പ്രകാരം)
- 7) ഊർജ്ജ (സി-1) വകുപ്പ്
- 8) വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ, വിവര പൊതുജനസമ്പർക്ക വകുപ്പ്
- 9) സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി [File C2/16/2024/PWR-Part (1)]

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

Signed by

Sreesh K P

Date: 19-05-2025 16:08:40

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ് - ബഹു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക്.

ഒന്നാം ഘട്ടം - 1

~~Аптекуго - III:~~

Sl. No.	Name of Revenue village with Census Code	Name of Habitation	No. of un-electrified PVTG HHs	Requirement of Distribution infrastructure for electrification			Unit rates (in Rs Lakhs)			Service Connection Charges (in Rs Lakhs)	Others	Total estimated cost (in Rs Lakhs)	Total cost (in Rs Lakhs)	Details of Infrastructure works
				HT Lines (cKM)	LT Lines (cKM)	DTs (Nos.)	HT Lines	LT Lines	DTs					
1	Badiyadka 627088	Kadamana	1	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.03	0.03	
2	Nirchal 627089	Peradala	8	0	0.14	0	0	3.72	0	0.034		0.79	0.79	LT OH Line
3	Koipady (CT) 627128	mayinakatta	5	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.25	0.25	WP support
4	Vorkady 627058	Thimmangur	4	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.13	0.27	0.27	Pole Insertion
5	Vorkady 627058	Boddadi	3	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.18	0.18	WP support
6	Uppala (CT) 627125	Juloor	1	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.03	0.03	
7	Bela 627090	Darbathadka	6	0	0.04	0	0	3.72	0	0.034	0.08	0.43	0.43	LT OH Line & WP support
8	Koipady (CT) 627128	pelthadka	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.13	0.20	0.20	Pole Insertion
9	Kunjathur (CT) 627121	Pavoor	1	0	0.02	0	0	3.72	0	0.034		0.11	0.11	LT OH Line
10	Madhur (CT) 627132	pulikur	4	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.14	0.14	
Kasaragod Total			35	0	0.2	0					0.5	2.43	2.43	
11	Chalakudy (M) 803283	Peringalkuthu	3	0	0	0	0	0	0	0.034		0.10	0.10	
12	Pariyaram 627903	Mukkambuzha	8	0	0	0	0	0	0	0.034		0.27	0.27	
13	Pariyaram 627903	Pokalappara	3	0	0	0	0	0	0	0.034		0.10	0.10	
14	Pariyaram 627903	Vazhachal	6	0	0	0	0	0	0	0.034	0.5	0.70	0.70	2 WP support + PI HT/LT + PI 3-ph line with stay
15	Pariyaram 627903	Sasthampoovar	6	0	0	0	0	0	0	0.034		0.20	0.20	
16	Pariyaram 627903	Perumbara	4	0	0	0	0	0	0	0.034	0.17	0.31	0.31	LT OH single circuit 0.185KM.
Thrissur Total			30	0	0	0					0.674	1.69	1.69	

Sl. No.	Name of Revenue village with Census Code	Name of Habitation	No. of un-electrified PVTG HHs	Requirement of Distribution infrastructure for electrification			Unit rates (in Rs Lakhs)			Service Connection Charges (in Rs Lakhs)	Others	Total estimate d cost (in Rs Lakhs)	Total cost (in Rs Lakhs)	Details of Infrastructre works
				HT Lines (cKM)	LT Lines (cKM)	DTs (Nos.)	HT Lines	LT Lines	DTs					
17	Padavayal 627609	kadukumanna oor	38	3.2	1.03	1	37.3	11.4	6.71	0.034		139.05	547.47	HT UG & LT ABC 3*70sqmm + 100KVA
18	Padavayal 627609	Anawai	93	4.98	3.89	1	37.3	11.4	6.71	0.034		239.80		HT UG & LT ABC 3*70sqmm + 100KVA
19	Padavayal 627609	Thadikkund	31	4.3	0.4	1	37.3	11.4	6.71	0.034		172.61		HT UG & LT ABC 3*70sqmm + 100KVA
20	Kallamala 627614	murugala	11	1.4	3	1	37.3	11.4	6.71	0.034		94.08		HT UG & LT ABC 3*70sqmm + 100KVA
21	Padavayal 627609	kinattukkara	19							0.034				HT UG & LT ABC 3*70sqmm
22	Thiruvazhiyad 627675	Kalchadi	4	0	0.04	0	0	8.54	0	0.034		0.4349	0.4349	LT ABC 2*25sqmm
Palakkad Total			196	13.9	8.35	4						645.9673	547.90	
Full Total			261	14	8.5	4						650.1	552	

Amount released by ST Department 494.5

Balance Amount* 57.56

Remarks
Sl. No. 17 to 21, the total estimate amounts to Rs.645.53 Lakhs which comes under Shornur electrical circle in Palakkad Dst. It is reported that the work was actually executed at a cost of Rs.5,40,94,221/- excluding service connection charge. The amount comes to Rs.5,47,47,021/- (for 192 HHs including Service connection charges) ST Department, Government of Kerala has already remitted Rs. 4,94,47,384/-. Copy of

Rs. 2157.5

Chief Engineer (IT, CR & CAPs)
Nodal Officer for RDSS

PVTG - 55 HHs

PVTG - 55 HHs - 2

Template for estimating the Household Electrification works

Annexure - I

Sl. No.	Name of Revenue village with Census Code	Name of Habitation	No. of un-electrified PVTG HHs	Requirement of Distribution Infrastructure for electrification			Unit rates (in Rs Lakhs)			Service Connection Charges (in Rs Lakhs)	Others	Total estimated cost (in Rs Lakhs)	Total cost (in Rs Lakhs)	Details of Infrastructure works
				HT Lines (cKM)	LT Lines (cKM)	DTs (Nos.)	HT Lines	LT Lines	DTs					
1	Kodenchery 627410	Chippilithode	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.068	0.07	WP only required
2	Thirunambadi 627413	Muthappanpuzha	6	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.204	0.20	WP only required
3	Maruthonkara 627352	Kudilpara	3	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.182	0.18	2 WP and 1 WP with support Pole
Kozhikode Total			11	0	0	0					0.08	0.454	0.454	
4	Chalakudy (M) 803283	Peringalkuthu	5	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.170	0.17	WP only required
5	Pariyaram 627903	Sholayar	1	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.034	0.03	WP only required
6	Pariyaram 627903	Vachumaram	4	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.18	0.316	0.32	3WP, Pole Insertion in 3ph Without Stay and 1 WP with Support Pole
Thrissur Total			10								0.18	0.520	0.52	
7	Kariavattom 627499	Cheenikkapara	3	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.16	0.262	0.26	1 WP and 2 WP with Support Pole
8	Thazhekod 627502	Aramkundu	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.068	0.07	WP only required
9	Edakkara 627474	Kunippala	1	0	0.1	0	0	0.37	0	0.034		0.071	0.07	LT Single Phase OH service connection above 50m upto and including 100m with max 2 Posts
10	Amarambalam 627476	CHERI	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.148	0.15	1WP and 1 WP Support Pole
11	Amarambalam 627476	Pattakkarimbu	1	0	0.12	0	0	0.55	0	0.034		0.100	0.10	LT Single Phase OH service connection above 50m upto and including 100m with max 2 Posts + LT Single Phase OH service connection upto and including 50m with max 1 Post
Malappuram Total			9	0	0.22	0					0.24	0.649	0.65	
12	Kottoppadam-I 627606	Kottakunnu	5							0.034		0.170	0.17	
13	Kottoppadam-I 627606	Moochikkal	4							0.034		0.136	0.14	
14	Kottoppadam-I 627606	Karadiyod	2							0.034		0.068	0.07	
15	Kottoppadam-I 627606	Ambalappara	9							0.034		0.306	0.31	
16	Kottoppadam-III 627607	Chooriyode	4							0.034		0.136	0.14	
17	Mannarkad-I (CT) 627627	Uppukulam	1							0.034		0.034	0.03	
Palakkad Total			25									0.850	0.85	
			55								0.5	2.473	2.473	

* It is intimated from the field office that Vazhachal habitation in Pariyaram village is facing frequent supply interruption occurring on OH lines drawn through thick forests where restoration of supply is time consuming and tedious. As a remedial measure 5 km UG cable extension work is proposed upto the interlinking point along road side from Athirapilly to Vazhachal for ensuring un-interrupted supply to the colonies.

Chief Engineer (IT, CR & CAPs)
Nodal Officer for RDSS


PVTG - 29 HHs

Pattakkarimbu 3

Annexure - III
Template for estimating the Households Electrification works

Sl No	Name of Revenue Village	Census Code	Name of Habitation	No of Un-electrified PVTG HHs	Requirement of Infrastructure for electrification					Unit rate Rs in (Lakh)					Estimate for Line works including DTR (Rs in Lakh)	Service connection Charges (Rs in Lakh)	Others	Total estimated cost (Rs in Lakh)	Total Cost Rounded to two decimals (Rs in Lakh)	Details of Infrastructure work
					HT Lines (Ckm)	HT Lines (Ckm)-UG	LT Lines (Ckm)-LT ABC	LT UG - Ckm	DTs (Nos)	HT Lines	HT Lines UG	LT Lines - LT ABC	LT UG	DTs						
1	Pothukallu	916100	Thalappali (Vaniyanpuzha)	10	--	--	2	--	--	--	--	11.4	--	--	22.8	0.340	4.897	28.037	28.04	A Pole insertion 8 No and LT PSC poles insertion 3 No
2	Pothukallu	916100	Kumbalappara	7	0.475	5.5	1.5	--	1	10.67	37.3	11.4	--	6.71	234.0279	0.238	0	234.266	234.27	UG cable 5.5km, HT line- 0.475km, LT ABC- 1.5km, and one 100kVA DTR
3	Amarambalam	627476	Pattakkarimbu	12	--	--	--	0.473	--	--	--	--	27.87	--	13.18251	0.408	0	13.591	13.59	LT UG cable 3.5core, 120 sq.mm- 0.473km
				29	0.475	5.5	3.5	0.473	1									275.90		

Total estimate for the electrification of 29 No. of Tribal households included under PVTG as per the recommendation of ST Department, GoK vide letter No: A2-6512/2023 dated 30.12.2023 is Rs.275.90 Lakh ie, Rs. Two Hundred and Seventy Five Lakh and Ninety Thousand


Chief Engineer (IT, CR & CAPs)
Nodal Officer for RDSS

02/12/23



രഹസ്യം

കേരള സർക്കാർ
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ

തീയതി : 15-05-2025

ഫയൽ നം. PWR-C2/16/2024/Power-Part(1).

ഇനം നം: 2942

വിഷയം : ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻജാതി ആഭിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM-JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. സമർപ്പിച്ച (261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 57.56 ലക്ഷം രൂപയുടെയും 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടെയും, 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടെയും) വിശദപദ്ധതി രേഖകൾക്ക് (DPR) അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകുന്നത്.

തീരുമാനം : കുറിപ്പിലെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

(ശരിപ്പകർപ്പ്)

ഡോ. എ. ജയതിലക്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഊർജ്ജ വകുപ്പ്.

കേരള സർക്കാർ
(ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ)
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

2942

1.	ഫയൽ നമ്പർ	PWR-C2/16/2024-Power-Part(1)
2.	വകുപ്പ്	ഊർജ്ജ (സി) വകുപ്പ്
3.	വിഷയം	പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM-JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച (261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 57.56 ലക്ഷം രൂപയുടെയും 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടെയും, 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടെയും) വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾക്ക് (DPR) അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
4.	മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് തീയതി	01.04.2025
5.	(i) ഇത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണോ; (ii) സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	ഇല്ല (സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ല. കേന്ദ്ര വിഹിതമായ 60% തുക കഴിച്ചുള്ള 40% തുക KSEBL വഹിക്കുന്നതാണ്) ഉണ്ട്
6.	മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	ഇല്ല
7.	കുറിപ്പ് സമർപ്പിച്ച ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	ശ്രീമതി.പ്രീതി സി.എസ്
8.	കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	ശ്രീ. കെ.ആർ.ജ്യോതിലാൽ
9.	മന്ത്രിസഭക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി	09.04.2025
10.	കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	ശ്രീമതി. ശാരദ മുരളീധരൻ
11.	മന്ത്രിസഭക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി	24.04.2025
12.	കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിയുടെ പേര്	ശ്രീ .കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
13.	മന്ത്രിസഭക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ച തീയതി	30.04.2025
14.	കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി	02.05.2025
15.	മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്ത തീയതി	
16.	തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്/കത്തിന്റെ നമ്പറും തീയതിയും	

മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM-JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരുടെ വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള വിശദ പദ്ധതിരേഖകൾ (Detailed Project Reports) അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കുറിപ്പ്.

2) പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാഅഭിയാൻ (PM JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച 22 ആദിവാസി മേഖലകളിലെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച 57,56,290/- (അൻപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്) രൂപയുടെ വിശദ പദ്ധതിരേഖ (DPR) യ്ക്ക് 03.01.2024 ന് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന റീ-വാംപ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ടർ സ്കീം (RDSS) ന്റെ സ്പെഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് (MCM II) അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഡി.പി.ആർ. ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള RDSS-ന്റെ Distribution Reforms Committee (DRC) യുടേയും സംസ്ഥാന ക്യാബിനറ്റിന്റെയും അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കാൻ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള ചെലവിന്റെ 60% കേന്ദ്ര സഹായം ആയി ലഭിക്കുന്നതും ബാക്കി 40% കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. വഹിക്കുന്നതുമാണ്.

3) ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള, RDSS ന്റെ Distribution Reforms Committee (DRC) യുടെ യോഗം 23.01.2024 ന് ചേരുകയും സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ പദ്ധതി, Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ എന്നിവ അംഗീകരിച്ച് സംസ്ഥാന

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

4) മുകളിൽ പരാമർശിച്ച രണ്ട് വിഷയങ്ങളും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 01.03.2024 ന് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവാകുകയുണ്ടായി. മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കരട് കുറിപ്പ് സഹിതം ഫയൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളിന്മേൽ ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതുക്കിയ കുറിപ്പ് അടിയന്തരമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവാകുകയും അതനുസരിച്ച് ഫയൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന് നൽകുകയും അതിന്മേൽ പ്രസ്തുത വകുപ്പ് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രകാരം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുകയുണ്ടായി.

Administrative Department is informed as follows;

1. 'Finance' agrees the proposal for electrification of 261 Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) Households at an estimated cost of Rs.57,56,290/- (Rupees fifty seven lakh fifty six thousand two hundred and ninety only) under Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan (PM JANMAN)
2. Regarding the alternate proposal of KSEBL for smart meter installation for RDSS scheme, Administrative Department is directed to retransmit file with the additional details already requested vide this department e-mail dtd 12.03.2024 and clarification on whether AD can assure that the alternate proposal submitted by KSEBL is sufficient for RDSS of Gol.

5) അതിനെ തുടർന്ന്, സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി 15.04.2024 ന് യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ധനകാര്യവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ഫയൽ വീണ്ടും 16.04.2024 ന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന് നൽകുകയുണ്ടായി. ടി ഫയൽ (C2/16/2024/PWR-Main File) നിലവിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിലാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് സമ്മതം നൽകിയ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ 261 വീടുകളുടെ

വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച ഡി.പി.ആറിന് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം പ്രത്യേകമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഉത്തരവനുസരിച്ച് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനു മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ബഹു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉത്തരവാകുകയുണ്ടായി. 261 PVTG വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.

6) ബഹു. മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ള കരട് കറികൾ തയ്യാറാക്കി ഫയൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊപ്പോസലുകളിന്മേലുള്ള ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടി ഫയൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രകാരം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുകയുണ്ടായി.

“ PM-JANMAN പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ PVTG വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള വിശദ പദ്ധതിരേഖ (DPR) വ്യക്തമായതിനാൽ ധനവകുപ്പ് ഇതിനോടകം ie. 30.03.2024 ൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഈ പദ്ധതി 30.03.2024 ലെ ധനവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ക്യാബിനറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഭരണവകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നു.

കൂടാതെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സംബന്ധിച്ച ബദൽ പ്രൊപ്പോസൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത, യഥാർത്ഥ ചെലവ്, കൂടാതെ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ധനവകുപ്പിൽ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും, പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ഭരണ വകുപ്പ് ഫയൽ മടക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ആയതിനുശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം”.

7) ഇതിനിടെ RDSS ന്റെ Distribution Reforms Committee യുടെ 04.11.2024 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന് മുമ്പാകെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ PVTG വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടേയും, 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടേയും രണ്ട് വിശദ പദ്ധതി

രേഖകൾ (DPR) സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രൊപ്പോസലുകൾ DRC അംഗീകരിച്ച് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനു മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.

8) ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 23.01.2024 ലെ DRC യോഗം അംഗീകരിച്ച Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ ആദ്യം സമർപ്പിച്ച 57.56 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലിനോടൊപ്പം (അനുബന്ധം 1) 04.11.2024 ലെ DRC യോഗം അംഗീകരിച്ച PVTG വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടേയും (അനുബന്ധം 2), 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടേയും രണ്ട് വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾ (DPR) (അനുബന്ധം 3) കൂടി മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനു മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി 01.04.2025 ന് ഉത്തരവാകുകയുണ്ടായി.

തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയം

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച 22 ആദിവാസി മേഖലകളിലെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച 57.56 ലക്ഷം രൂപയുടേയും 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടേയും, 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടേയും വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾക്ക് (DPR) അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണോ ?

6. Bromo and nitrile - 12

~~Annexure - III:~~

Sl. No.	Name of Revenue village with Census Code	Name of Habitation	No. of un-electrified PVTG HHs	Requirement of Distribution infrastructure for electrification			Unit rates (in Rs Lakhs)			Service Connection Charges (in Rs Lakhs)	Others	Total estimated cost (in Rs Lakhs)	Total cost (in Rs Lakhs)	Details of Infrastructure works
				HT Lines (cKM)	LT Lines (cKM)	DTs (Nos.)	HT Lines	LT Lines	DTs					
1	Badiyadka 627088	Kadamana	1	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.03	0.03	
2	Nirchal 627089	Peradala	8	0	0.14	0	0	3.72	0	0.034		0.79	0.79	LT OH Line
3	Koipady (CT) 627128	mavinakatta	5	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.25	0.25	WP support
4	Vorkady 627058	Thimmangur	4	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.13	0.27	0.27	Pole Insertion
5	Vorkady 627058	Boddadi	3	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.18	0.18	WP support
6	Uppala (CT) 627125	Kuloor	1	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.03	0.03	
7	Bela 627090	Darbatharka	6	0	0.04	0	0	3.72	0	0.034	0.08	0.43	0.43	LT OH Line & WP support
8	Koipady (CT) 627128	pelthadka	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.13	0.20	0.20	Pole Insertion
9	Kunjathur (CT) 627121	Pavoor	1	0	0.02	0	0	3.72	0	0.034		0.11	0.11	LT OH Line
10	Madhur (CT) 627132	pulikur	4	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.14	0.14	
Kasaragod Total			35	0	0.2	0					0.5	2.43	2.43	
11	Chalakudy (M) 803283	Peringalkuthu	3	0	0	0	0	0	0	0.034		0.10	0.10	
12	Pariyaram 627903	Mukkambuzha	8	0	0	0	0	0	0	0.034		0.27	0.27	
13	Pariyaram 627903	Pokalappara	3	0	0	0	0	0	0	0.034		0.10	0.10	
14	Pariyaram 627903	Vazhachal	6	0	0	0	0	0	0	0.034	0.5	0.70	0.70	2 WP support + PI HT/LT + PI 3-ph line with stay
15	Pariyaram 627903	Sasthampoovar	6	0	0	0	0	0	0	0.034		0.20	0.20	
16	Pariyaram 627903	Perumbara	4	0	0	0	0	0	0	0.034	0.17	0.31	0.31	LT OH single circuit 0.185KM.
Thrissur Total			30	0	0	0					0.674	1.69	1.69	

PVTG - 55 HHs

PVTG - 55 HHs - 2

Template for estimating the Household Electrification works

Annexure - I

Sl. No.	Name of Revenue village with Census Code	Name of Habitation	No. of un-electrified PVTG HHs	Requirement of Distribution Infrastructure for electrification			Unit rates (in Rs Lakhs)			Service Connection Charges (in Rs Lakhs)	Others	Total estimated cost (in Rs Lakhs)	Total cost (in Rs Lakhs)	Details of Infrastructure works
				HT Lines (cKM)	LT Lines (cKM)	DTs (Nos.)	HT Lines	LT Lines	DTs					
1	Kodenchery 627410	Chippilithode	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.068	0.07	WP only required
2	Thirunambadi 627413	Muthappanpuzha	6	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.204	0.20	WP only required
3	Maruthonkara 627352	Kudilpara	3	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.182	0.18	2 WP and 1 WP with support Pole
Kozhikode Total			11	0	0	0					0.08	0.454	0.454	
4	Chalakudy (M) 803283	Peringalkuthu	5	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.170	0.17	WP only required
5	Pariyaram 627903	Sholayar	1	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.034	0.03	WP only required
6	Pariyaram 627903	Vachumaram	4	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.18	0.316	0.32	3WP, Pole Insertion in 3ph Without Stay and 1 WP with Support Pole
Thrissur Total			10								0.18	0.520	0.52	
7	Kariavattom 627499	Cheenikkapara	3	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.16	0.262	0.26	1 WP and 2 WP with Support Pole
8	Thazhekode 627502	Aramkunnu	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034		0.068	0.07	WP only required
9	Edakkara 627474	Kunippala	1	0	0.1	0	0	0.37	0	0.034		0.071	0.07	LT Single Phase OH service connection above 50m upto and including 100m with max 2 Posts
10	Amarambalam 627476	CHERI	2	0	0	0	0	0.00	0	0.034	0.08	0.148	0.15	1WP and 1 WP Support Pole
11	Amarambalam 627476	Pattakkarimbu	1	0	0.12	0	0	0.55	0	0.034		0.100	0.10	LT Single Phase OH service connection above 50m upto and including 100m with max 2 Posts + LT Single Phase OH service connection upto and including 50m with max 1 Post
Malappuram Total			9	0	0.22	0					0.24	0.649	0.65	
12	Kottoppadam-I 627606	Kottakunnu	5							0.034		0.170	0.17	
13	Kottoppadam-I 627606	Moochikkal	4							0.034		0.136	0.14	
14	Kottoppadam-I 627606	Karadiyod	2							0.034		0.068	0.07	
15	Kottoppadam-I 627606	Ambalappara	9							0.034		0.306	0.31	
16	Kottoppadam-III 627607	Chooriyode	4							0.034		0.136	0.14	
17	Mannarkad-I (CT) 627627	Uppukulam	1							0.034		0.034	0.03	
Palakkad Total			25									0.850	0.85	
			55								0.5	2.473	2.473	

* It is intimated from the field office that Vazhachal habitation in Pariyaram village is facing frequent supply interruption occurring on OH lines drawn through thick forests where restoration of supply is time consuming and tedious. As a remedial measure 5 km UG cable extension work is proposed upto the interlinking point along road side from Athirapilly to Vazhachal for ensuring un-interrupted supply to the colonies.

Chief Engineer (IT, CR & CAPs)
Nodal Officer for RDSS

PVTG - 29 HHs

Page No 3

Annexure - III

Template for estimating the Households Electrification works

Sl No	Name of Revenue Village	Census Code	Name of Habitation	No of Un-electrified PVTG HHs	Requirement of Infrastructure for electrification					Unit rate Rs in (Lakh)					Estimate for Line works including DTR (Rs in Lakh)	Service connection Charges (Rs in Lakh)	Others	Total estimated cost (Rs in Lakh)	Total Cost Rounded to two decimals (Rs in Lakh)	Details of Infrastructure work
					HT Lines (Ckm)	HT Lines (Ckm)-UG	LT Lines (Ckm)-LT ABC	LT UG - Ckm	DTs (Nos)	HT Lines	HT Lines UG	LT Lines LT ABC	LT UG	DTs						
1	Pothukallu	916100	Thalappali (Vaniyanpuzha)	10	--	--	2	--	--	--	--	11.4	--	--	22.8	0.340	4.897	28.037	28.04	A Pole insertion 8 No and LT PSC poles insertion 3 No
2	Pothukallu	916100	Kumbalappara	7	0.475	5.5	1.5	--	1	10.67	37.3	11.4	--	6.71	234.0279	0.238	0	234.266	234.27	UG cable 5.5km, HT line- 0.475km, LT ABC- 1.5km, and one 100kVA DTR
3	Amarambalam	627476	Pattakkarimbu	12	--	--	--	0.473	--	--	--	--	27.87	--	13.18251	0.408	0	13.591	13.59	LT UG cable 3.5core, 120 sq.mm- 0.473km
				29	0.475	5.5	3.5	0.473	1									275.90		

Total estimate for the electrification of 29 No. of Tribal households included under PVTG as per the recommendation of ST Department, GoK vide letter No: A2-6512/2023 dated 30.12.2023 is Rs.275.90 Lakh ie, Rs. Two Hundred and Seventy Five Lakh and Ninety Thousand

Chief Engineer (IT, CR & CAPs)
Nodal Officer for RDSS