

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്- മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മങ്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വള്ളിക്കുപ്പറ്റ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി ഭരണാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

**പൊതുമരാമത്ത് (ഡി) വകുപ്പ്**

സ.ഉ.(സാധാ) നം.409/2026/PWD

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി,12-03-

2026

പരാമർശം:- പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05.01.2026 തീയതിയിലെ CEPWD/6303/2023-AB3-BR നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മങ്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വള്ളിക്കുപ്പറ്റ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി സമർപ്പിച്ച 362 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി 5054-04-101-99 MDR എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകണമെന്ന് പരാമർശിത കത്ത് പ്രകാരം പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

2) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മങ്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വള്ളിക്കുപ്പറ്റ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി 362 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ചുവടെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 5054-04-101-99 MDR എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

a) The present proposal submitted is for the reconstruction of existing VCB (Vented Cross Bar) cum bridge with submersible RCC deck slab Type Bridge existing bridge.

It is to be confirmed that in case the present VCB is to essential Technical Sanction Authority shall ensure that the sufficient provisions for serving the purpose of VCB shall be included in the estimate.

b) The provisions given for GSB and WMM of thickness 20cm each shall be reviewed as per existing soil conditions considering economy and stability.

c) The structural stability of the bridge, CC Retaining wall and River Protection works shall be ensured by the Chief Engineer, PWD Bridges considering stability and economy.

d) The correctness of the rates adopted for observed data's included in the estimates shall be ensured by the TS authority.

e) Technical Sanction shall be issued by the competent authority after ensuring the admissibility of provisions included in the estimate with the site conditions before issuing the Technical Sanction.

f) The necessity of demolition of existing structures shall be ensured by the TS authority before according TS.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

നിത എം

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പാലങ്ങൾ വിഭാഗം.

ധനകാര്യവകുപ്പ് (2691283 /I&PW-B1/22/2024-FIN , dated - 09.03.2026)

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ(ആഡിറ്റ്&എ&ഇ),കേരള,തിരുവനന്തപുരം

ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ(വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ)ഐ&പി.ആർ.ഡി

കരുതൽ ഫയൽ - D1/582/2025-PWD

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ്- ബഹു,പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പി.എസ് - ന്